



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам**

г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99

E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1-10 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 4 г.Сегежи, ИНН 1006004613**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

**Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 25 января 2020 года №1-10**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

**Маркова Руслана Викторовича - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с " 19 " января 2021 г. по " 29 " января 2021 г.**

(указывается период,

**Сазановичем Сергеем Владимировичем - старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия**

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

проведена

**плановая выездная**

проверка объекта защиты -

вид проверки,

**чрезвычайно высокой категории риска - объектов, зданий, сооружений, технологических установок, имущества, территории**

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 4 г.Сегежи, ИНН 1006004613**

наименование

по адресу:

**юридический адрес: Республика Карелия, Сегежский р-н г. Сегежа ул. Лесная д. 3; объекты защиты**

**чрезвычайно высокого риска: здание, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу:**

**Республика Карелия, Сегежский р-н г. Сегежа ул. Лесная д. 3**

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

**Перевертайло Елена Владимировна - заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 4 г.Сегежи**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек "Березка", "Колокольчик", "Рябинка", "Солнышко" и двери, расположенные на путях эвакуации из этих групп открываются не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);	31.07.2021	
2	Двери в лестничной клетке на первом этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 24 - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	31.07.2021	
3	Ширина двери эвакуационного выхода на улицу в группе "Березка" менее 0,8 метра (0,65м.)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.	31.07.2021	
4	На наружных лестницах перед входами в помещения кухни и группу "Березка" не предусмотрены ограждения с поручнями.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020, п. 4.3.5 При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями.	31.07.2021	

5	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. на объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	31.07.2021	
6	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. Звуковые сигналы СОУЭ в отдельных помещениях групповых ячеек не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещении.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6. СП 3.13130.2009 п. 4.3. В спальнях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.	31.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

**Сазанович Сергей Владимирович - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33, E-mail: gpnsegezha10@mail.ru**

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

**29 января 2021 г.**


✓   
(подпись)  
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(-а):

**Перевертайло Елена Владимировна - заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 4 г.Сегежи**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

**29 января 2021 г.**

✓ 

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

исх. № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.